



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0442601-TSE-01/01nolu belge devamı) : **AYKOM PANO ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 61439-2 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 61439-1 / 30.09.2021

Panodaki Herbir devrenin Kullanma Faktörü: 0.84, 0.82, 0.7, 0.68
Frekansı (Fn): 50 Hz
Kumanda, Kontrol Ve Koruma Cihaz Niteliği (Marka Model): 160A (SİGMA), 63A(SİGMA), 50A(SİGMA), 40A (SİGMA), 32A(SİGMA)
Donanım Boyutları (mm) : Y1950+100mm x D400mm XG1800 (400-1000-400)
En Büyük Donanım Ağırlığı (Kg) : 400 kg
Dış Koruma Derecesi (IP): 41
İç Koruma Derecesi(IP):-
Mekanik Darbe Koruması Sınıfı: IK 10
Donanım Dahili Ayırma Biçimi: 4b
Panonun Tasarımlandığı Sistem Topraklamasının Tipi:TN-S
Özel İşletme şartı:-
Kirlilik Derecesi:3a
Donanım Soğutma Tipi (Doğal/Cebri): Cebri
Donanım taşıma biçimi: üst/en/alttan: Üst
Kilitleme sistemi marka model: Mesan
Menteşe model: Mesan
Fan: -
Panjur marka model adet boyut: -
İzolatör marka model: İRTU FİÇİ İZOLATÖR
Pano Markası: td trendpano
EMC SINIFI:-
Beyan Kısa Süreli dayanma Akımı ve Tepe Dayanma akımı: (Icw), (Ipk)
Ana Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) :Efektif: <10 kA
Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) :-
Nötr Bara Devresi Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) : Efektif: <10 kA
Toprak Bara Devresi Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) : Efektif: <10 kA
Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı: (Icc)
Kısa Devre Koruma Cihazının Şartlı Kısa Devre Akımı (Icc) 160A (SİGMA): <10 kA
Kısa Devre Koruma Cihazının Şartlı Kısa Devre Akımı (Icc) 63A(SİGMA)<10 kA
Kısa Devre Koruma Cihazının Şartlı Kısa Devre Akımı (Icc) 50A(SİGMA) <10 kA
Kısa Devre Koruma Cihazının Şartlı Kısa Devre Akımı (Icc) 40A(SİGMA)<10 kA
Kısa Devre Koruma Cihazının Şartlı Kısa Devre Akımı (Icc) 32A(SİGMA)<10 kA
Sac Kalınlığı: Üst kapak:2mm , Alt kapak: 2mm , Arka kapak: 2mm, Ön kapak: 2mm , Yan taraflar: 2mm, Karkas: 2mm

e-imzalı/e-signed

03.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

